

# SPM CIRKULÆRT SPJÆLD UDEN MÅLEENHED

### VEDLIGEHOLDELSE

SPM anses for at være vedligeholdelsesfrit.  
Dette dokument vejleder om grundlæggende funktionskontrol og fejlfinding.

### FUNKTIONSKONTROL

Funktionskontrol anbefales i forbindelse med OVK (Obligatorisk Ventilationskontrol). Kontroller via tilsluttet regulator, at kanaltrykket eller til- og fra-luftstrømmen kan reguleres i henhold til indreguleringsprotokollen.

### VID FEJL

Kontakt service; fejlrapport kan indsendes af en autoriseret driftstekniker via Lindinvent's hjemmeside: [www.lindinvent.se](http://www.lindinvent.se)



*SPM - Cirkulært spjæld.*